

2010. 10. .

제149회 임시회

2010 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

경 제 건 설 국

2010년도 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 목록

(산업건설위원회)

연번	시정 및 개선요구사항	소관부서	처리결과
계	건		
1	‘충주천 생태하천 복원사업’추진시 무학시장 및 공설시장 아케이트 설치구간 대책장구	경제과	추진중
2	무학시장 주차장 마무리 철저	경제과	추진중
3	신대지구 주거환경 개선사업 추진철저	건축디자인과	추진중
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

2010 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	148회	위원회	산업건설위원회	처리부서	경제과	처리결과	추진중
<div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충주천 생태하천 복원사업'추진 시 무학시장 및 공설시장 아케이트 설치 구간에 대책 강구 <ul style="list-style-type: none"> - 재래시장 활성화를 위하여 무학시장 및 공설시장에 60억의 예산을 투입하여 설치한 아케이트 구간이 '충주천 생태하천 복원사업' 추진 시 철거될 우려가 있음. <p>⇒ 막대한 예산이 투입된 아케이트가 준공된 지 2~3년 밖에 지나지 않아 철거될 시 예산 낭비의 전형적인 사례가 될 것임.</p> <p>'충주천 생태하천 복원사업' 추진 시 충분한 검토를 통하여 예산이 낭비되지 않도록 조치하기 바람.</p> </div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ '충주천 생태하천 복원사업'은 2012년까지 1단계사업을 추진할 계획으로 무학시장과 공설시장은 2단계로 추진될 사업임 ○ 향후 2단계(2013년 이후) 사업시 검토대상사업으로 2단계 사업시 추진부서와 충분한 검토를 통하여 예산이 낭비되지 않도록 조치할 계획임 </div>							

2010 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	148회	위원회	산업건설위원회	처리부서	경제과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 무학시장 주차장 마무리 철저</div> <div> 무학시장 주차장이 완공되었으나 미진한 부분이 많으니 다음사항에 대하여 마무리 공사에 철저를 기하기 바람 </div> <div> ⇒ 우수받이 부분이 주차장 바닥보다 높아서 제 기능을 하기어렵다고 판단되는 바, 주차장 바닥을 우수받이 보다 높게 재 시공할 것 </div> <div> ⇒ 주차장입구(중앙해어샵~이류상회) 아케이트 부분의 물받이 홈통을 구경이 넓은 홈통으로 교체시공하고 L자 밸브를 써서 우수받이에 직접 연결하도록 하여 시공 </div> <div> ⇒ 향후, 주차장 입구에 셔터 등을 설치 시 채양을 2m정도 내밀어 시공하여 비가림이 될 수 있도록 조치 </div> <div> ⇒ 화재에 대비할 수 있도록 소화전을 설치할 것 </div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <div>○ 주차장 바닥을 배수로보다 높게 재시공</div> <div> ⇒ BTL사업체 하자보수 및 주차장 시공업체 하자보수를 통해 재시공 조치하겠음 </div> <div>○ 아케이드 물받이 교체시공, 주차장입구 채양시공</div> <div> ⇒ 2011년 당초예산에 반영하여 시공할 계획 </div> <div>○ 소화전 설치</div> <div> ⇒ 소방서와 협의를 통해 설치 여·부를 진단 후 추진 </div> </div> </div>							

2010 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	148회	위원회	산업건설위원회	처리부서	건축디자인과	처리결과	추진중
----	------	-----	---------	------	--------	------	-----

□ 시정 및 개선요구사항

○ 신대지구 주거환경 개선사업 추진철저

신대지구 주거환경개선사업의 기존 사업체인 (주)경신종합건설의 부도로 인하여 여러 부문에서 주민과의 마찰 및 미진한 부분이 발생하고 있으니 다음 사항에 대하여 주민과의 원만한협의를 통하여 보완 추진하기 바람

⇒ 도시계획선 안으로 돌출된 가옥의 처마 부분(단월동 533-8, 임봉규)

⇒ 도시계획선과 실제 L형측구가 시공된 부분과의 차이가 발생한 부분(단월동 534-11, 김철현)

⇒ 도시계획선과 주택 2층 계단이 근접한 부분(단월동 517-37, 이상현)

□ 처리결과 (또는 조치계획)

○ 단월동 533-8번지 임 봉 규

· L형측구 경계에서 10cm정도 돌출되어 차량 등이 이동시 처마부분에 닿아 사고 발생이 우려되는바, 안전바 설치 등 사고발생 최소화를 위한 안전장치 설치 협의 완료 후 시공 하였음.(협의완료)

○ 단월동 534-11번지 김 철 현

· 도로경계선 안쪽인 도로내부로 L형측구가 설치된 바, 보상협의를 완료된 필지로 도로경계선으로 시공할 것을 적극 독려하여 시공할 예정임.(협의중)

○ 단월동 517-37번지 이 상 현

· 도시계획상 도로선이 본인 주택 2층 올라가는 계단에 맞닿아 있어 담장설치 및 2층 통행시 불편을 초래하니 도시계획선 변경을 요청하며 시공을 저지하고 있는바, 도시계획선의 변경은 불가한 실정임을 지속독려하여 현 도시계획선으로 시공할 것을 협의 완료하였기에 시공예정임.(협의완료)