

2005. 4.

- 第97回 忠州市議會(臨時會) 市政質問 -

# 答 辯 要 旨 書

물管理事業所長

# 시 정 질 문 목 록

【물관리사업소장】

의원명	질문요지	비고
계	2명 / 2건	
윤준희 의원	<p>1. 재오개 농업용수개발 사업으로 농업용수(4월~9월)는 무상공급 받기로 되어 있는데 농업용수 외의 충주천과 교현천으로 보낼 용수는 확보 되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 확보되었다면 1톤당 얼마인가?</li> <li>- 농업기반공사와의 농업용수외의 양수시설 사용은 협의 되었는가?</li> </ul>	물정책과
임성균 의원	<p>1. 하수처리장과 위생처리장에서 발생하는 슬러지 처리 과정을 최신시설로 갖추어 냄새를 현저히 줄일 수 있는 대책은 있는가?</p>	하수처리과

# 답 변 요 지 서

질문의원	윤준희 의원	답변공무원	물관리사업소장
<p>□ 질문내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재오개 농업용수개발 사업으로 농업용수(4월~9월)는 무상공급 받기로 되어 있는데 농업용수 외의 충주천과 교현천으로 보낼 용수는 확보 되어 있는가?</li> <li>- 확보되었다면 1톤당 얼마인가?</li> <li>- 농업기반공사와의 농업용수외의 양수시설 사용은 협의 되었는가?</li> </ul>			
<p>□ 답변내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재오개지구 지표수 보강개발사업 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 지 : 살미면, 직동, 호암동, 용산동, 교현안림동 일원</li> <li>- 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2001년 ~ 2006년 12월 ⇒ 변경 2008년 12월</li> </ul> </li> <li>- 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인수로 980m, 취수탑 D=8.0m H=32m</li> <li>· 도수터널 4,533m 수로(3조) 8,000m</li> </ul> </li> <li>- 사 업 비 : 21,746백만원(국비 10,545 시비 11,201)</li> <li>- 수혜면적 : 687ha(기존 265ha, 보강254ha, 신규168ha)</li> </ul> </li> <li>○ 재오개지구 용수 공급계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용수공급기간 : 관개기 (4월~9월)</li> <li>- 공급용수량 : 4,700 천톤/년 (무상사용계약 : 2002년 1월) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 157 일/년 × 29,963 톤/일 ≒ 4,700천톤/년</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

질문의원	윤준희 의원	답변공무원	물관리사업소장
	<p>○ 충주천과 교현천의 용수 확보 방안</p> <p>영농기 이외 기간인 10월~3월 갈수기시 충주.교현천에 사용되는 하천 유지용수는 용수를 사용하고자 하는 당해연도에 수자원공사와 생활 및 농업용수 사용 신청후 사용이 가능하므로 재오개 지표수 보강 개발 사업이 완료(당초 2006년⇒변경 2008년)되는 당해연도 시비 확보 계약 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요수량 : 1,579천톤/년  <math>17,539 \text{ 톤/일} \times 90 \text{ 일} = 1,578,510 \text{ 톤}</math></li> <li>- 원수사용비 : 75,658천 원/년  <math>1,578,510 \text{ 톤/년} \times 47.93 \text{ 원} = 75,657,984 \text{ 원}</math></li> </ul> <p>○ 확보되었다면 1톤당 얼마인가?</p> <p>현재는 확보되지 않았으나 유상공급은 가능하며 재오개 지표수 보강 사업이 완료되는 해에 수자원공사에 사용신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금년도 원수 요금 47.93원</li> <li>- 원수 요금은 매년 건설교통부와 재정경제부 협의 승인</li> </ul> <p>○ 농업기반공사와의 농업용수외의 양수시설 사용은 협의 되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 농업정책과에서 재오개 지표수 보강개발공사를 추진중에 있어 양수시설이 농업기반공사로 이관되지 않은 상태에서는 협의대상이 아니고</li> <li>- 향후 지표수 보강개발사업 완료 이관시 양수시설 사용 관련사항을 협의 추진</li> </ul>		

# 답 변 요 지 서

질문의원	임성균 의원	답변공무원	물관리사업소장
<div>□ 질문내용</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장과 위생처리장에서 발생하는 슬러지처리 과정을 최신시설로 갖추어 냄새를 현저히 줄일 수 있는 대책은 있는가?</li> </ul> <div>□ 답변내용</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 충주·수안보 및 위생처리장에서 발생하는 슬러지는 일평균 27톤으로 충주처리장의 슬러지 건조시설에서 처리</li> <li>○ 악취제거 시설사업 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업개요 : 미생물을 이용한 HBR 공법 시행</li> <li>- 예상소요사업비 : 3,640백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 충주처리장 : 2,415백만원</li> <li>· 수안보처리장 : 510백만원</li> <li>· 위생처리장 : 715백만원</li> </ul> </li> <li>- 2005년 추경예산에 용역비를 반영</li> <li>- 용역결과보고서에 의한 사업비 지원요청(환경부)</li> </ul> </li> <li>○ 일반업체에서 운영하는 시설(음식물처리장, 계분장, 수테크)은 관련 부서와 협의하여 악취제거시설의 병행설치를 검토하고 자체 공조 시설을 보완하도록 유도</li> </ul>			