

2008. 1. .
제123회 임시회

- 2007년 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과



물관리사업소

2007년도 행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과 목록

《물관리사업소》

소관부서	시정 및 개선요구사항	추진상황
계	1건(추진중 1)	
하수처리과	1. 수안보 하수처리장 전기안전성 여부 확인	추진중

2007 행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구 분	시정	회기	119회	처리부서	하수처리과	처리결과	추진중
<p>□ 수안보 하수처리장 전기안전성 여부 확인</p> <p>○ 최근 누전으로 추정되는 수차례 공공시설 화재사건으로 많은 피해가 발생하여 복구예산이 더 많이 필요한 실정임.</p> <p>당초에 건물 준공 후 10년된 노후 전기시설에 대해서 관련기관에 안전성여부를 확인한 후 교체가 필요하면 사고예방차원에서 교체하여 만일의 사고에 대비하기 바람</p>							
<p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ 전기설비 정밀검사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> • 검사예정일 : 2008. 02. • 검사기관 : 전기안전공사 • 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 정밀검사 결과에 따라 향후 조치계획 수립 • 소요예산 : 3,000천원('08 당초예산) <p>○ 노후 전기설비 개보수</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전기시설 개보수 : 2008. 4월 ~ 5월 • 개보수내역 <ul style="list-style-type: none"> - 유입펌프 및 탈수기동 현장조작반 이설 - 유입펌프 및 탈수기동 전력케이블 교체 • 소요예산 : 30,000천원('08년 당초예산) 							