

2009. 2. .
제134회 임시회

- 2008년도 행정사무조사 -

지적 및 개선요구사항 처리결과

수자원본부


2008 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	131회	처리부서	수자원과	처리결과	완료
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자연생태체험관 앞 전망 확보 <ul style="list-style-type: none"> • 체험관 사업은 본관 관람 후 온수지 쪽을 보면서 이동하도록 계획되어 있는 바, 본관 앞쪽으로 전망과 경관이 상당히 중요하다고 할 수 있음 • 현재 식재되어 있는 수목은 체험관을 가리고 전망에 많은 지장을 주므로 타용도로 사용하거나 제거하여 시야를 확보하고 체험관 주변에 세심하게 조경을 하기 바람 <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 온수지 방향 잡목 간벌(間伐) 실시로 조망권 확보 : 2008. 11월 ○ 간벌 후 잔디/나무 식재 등 조경작업 실시 : 2008. 11월 						

사 진 대 지



위 치	동량면 용교리 6-4 자연생태체험관
내 용	잡목 간벌(間伐) 후 전경



위 치	동량면 용교리 6-4 자연생태체험관
내 용	잡목 간벌(間伐) 후 잔디/나무 식재 전경

2008 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	131회	처리부서	수자원과	처리결과	완료
<p><input type="checkbox"/> 지적 및 개선요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 달두루권역 광역상수도 사업 조기 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 달두루권역 지역에 광역상수도 설치가 되어있지 않고 수질이 오염되어있어 식수가 필요한 지역으로 지역주민의 안전한 식수공급을 위하여 광역상수도 사업이 조기에 추진 될 수 있도록 적극 검토 하기 바람 <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 달두루권역 급·배수관 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 수안보면 안보리 및 사문리 일원 • 수요인원 : 200가구 472명 • 현금수원 : 마을상수도(복계, 선권, 대사, 안보) • 사 업 량 : 서울시연수원 입구 ~ 대사마을 앞 본선 L=2.0km (D200mm), 지선 L=2.3km (D20~100mm) • 소요예산 : 800백만원 <p><input type="checkbox"/> 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도정비기본계획에 비급수지역으로 광역상수도 관로설치 곤란 ○ 사업비를 전액 부담시 상수도 특별회계 예산부족 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2009 충주시 수도정비기본계획에 달두루 권역을 급수지역으로 추가 반영 조치 - 용역중 (완료 2009. 10월) * 달두루 권역 사업 추진위원회 회의결과(08. 12. 16) 2단계사업 중 마을안길에서 계랑기까지 우선 상수도 공사를 농촌마을 종합개발 사업으로 농정과에서 추진 ○ 2010예산에 급배수관공사 예산 확보 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 국도비 등 800백만원 						

2008 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회기	131회	처리부서	하수시설과	처리결과	향후추진
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종민동 736번지 일원 오폐수관 연결 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 종민동 일원에는 하수관거가 2002년도에 설치되었으나 본 하수관거 설치 이전에 이미 주택이 지어져 있었음에도 불구하고 하수관로에 연결을 하지 않아 오폐수가 충주호에 그대로 흘러들어 충주호를 오염시키고 있는 실정임. • 따라서, 충주호의 오염방지를 위하여 종민동 736번지 일원에 건축된 4가구에 대해 오폐수관을 연결하기 바라며, 오폐수관 연결이 불가능한 경우에는 관련규정 등 불가능한 이유와 4가구의 오폐수 방류현황 및 처리대책을 제출하기 바람. <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지금까지 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> • 실시설계용역 : 1999. 12. • 사업기간 : 2000. 6.27 ~ 2002. 9. 9. • 추진배경 : 광역상수원 수질오염방지를 위하여 환경기초시설 한강수계 상수원 수질개선대책사업으로 환경부의 승인을 받아 총사업비 48억원을 투자하여 추진된 사업임. • 처리구역에서 제외된 경위 <ul style="list-style-type: none"> - 하수도정비기본계획(1993~2003)상 포함되지 않은 하수처리 구역외 지역으로, 하수도법 제6조 및 동법시행령 제2조 규정에 의거 하수도정비기본계획에 우선 반영되어야 함. - '99년 실시설계 용역시 신축건물이 1가구밖에 없어 사업구역에서 제외됨. 						

○ 향후 추진계획

- 분류식 관거로 연결되지 않은 종민동 736번지 4가구와 666번지 8가구는, 하수처리구역외 지역으로 오수처리시설을 거쳐 오수를 방류하고 있으며,
- 차집관거가 압송구간으로 압송펌프시설 및 하수관거설치 등 사업비가 과다하게 소요되므로
열악한 시재정으로 추진하기에는 어려움이 있으며
충주시하수도정비기본계획에 포함시켜 환경부에 국비지원을 건의하도록 하겠음.

※ 사업량 및 사업비

- 사업량 : 압송펌프시설 설치(2개소) , 하수관거설치 0.7 km
(기존도로가 부실하게 시공되어 재포장비용 추가발생)
- 사업비 : 450백만원 정도