

2009. 10. .  
제141회 충주시의회

- 2009년도 행정사무감사 -

# 지적 및 개선요구사항 처리결과

기획행정국

## 2009년도 행정사무감사 지적 및 개선요구사항 처리결과

### 기획행정국

연번	지적 및 개선요구사항 요목	소관부서	처리결과
계	4 건 (완료 3, 추진중 1)		
1	직원 한마음 연수 운영철저	총무과	완 료
2	각종 위원회 운용의 내실화 추진	기획감사과	추진중
3	읍면동 청사 신축 시 충분한 실용 공간확보	회계과	완 료
4	산척면사무소 하자보수 등 시행	회계과	완 료

## 2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	총무위원회	처리부서	총 무 과	처리결과	완 료
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <p>○ 직원상호간 유대를 강화하고 신뢰를 쌓음으로써 조직의 새로운 활력을 찾고자 직원 한마음 연수를 개최하는 것은 바람직한 일이라 할 것임.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>그러나 1박2일간 실시된 연수에 참가한 일부 과장급 이상의 간부공무원들은 숙박을 하지 않고 첫날 귀가함으로써 직원간 화합에 협조가 안 된 경향이 있었음.</li> <li>향후 개최되는 직원 한마음 연수에 참가하는 간부공무원들은 행사가 끝날 때까지 끝까지 자리를 함께함으로써 당초의 직원 한마음 연수 개최목적이 달성되도록 협조하기 바람.</li> </ul> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <p>○ 활력 넘치는 조직문화 형성으로 「활기찬 경제 역동하는 충주」 건설의 동력 확보를 위해 매년 한마음 연수 개최 (금년도 제7회)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>개인과 조직의 변화를 통해 조직의 역량 결집 기여</li> <li>직원 화합을 위해 전 직원이 골고루 참석할 수 있도록 직급별 안배</li> <li>다양한 참여 프로그램과 야외 체험활동으로 직원 호응도 매우 높음</li> </ul> <p>* 한마음 연수 설문조사 결과 참여자 96.0% 「만족한다」 답변</p> <p>○ 프로그램 다변화와 연수운영 조정으로 참여 분위기 제고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>행사취지 사전홍보로 간부공무원의 솔선참여를 유도</li> <li>교양이나 전달식 강좌보다는 팀워크 강조 프로그램 한층 강화</li> <li>개인차량 이용 절대금지 등으로 참석자 이탈 방지 노력</li> <li>행사에 전념할 수 있도록 연수 장소 격년제(관외⇔관내)추진 검토 (지역경제 활성화를 위해 타시군간 상호 교환시행)</li> </ul> </div> </div>							

## 2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	총무위원회	처리부서	기획감사과	처리결과	추진중
----	------	-----	-------	------	-------	------	-----

### □ 시정 및 개선요구사항

- 각 실과별로 설치되어 운용되고 있는 위원회 중 연간 한번도 회의를 하지 않는 위원회가 있는가 하면, 위원회의 위원을 위촉하면서 당사자에게 상의도 하지 않고 위촉한 경우도 있음.
- 따라서 가능하다면 기능이 유사한 위원회는 통폐합을 유도하여 위원회를 정비하고 위원회 구성원 위촉 시에는 당사자의 의사를 존중하여 선정하되 전문성을 충분히 고려하여 위촉하기 바람.

### □ 처리결과 (또는 조치계획)

#### ※ 위원회 운영현황 「09년 8월말 기준」

- 위원회 수 : 81개(08년 대비 ⇒ 증 5, 감 1)
- 개최 결과 : 55개(1회 이상 개최), 26개(미개최)

- 불필요한 위원회의 폐지 및 기능이 유사한 위원회 통합 유도
  - 전체 81개 위원회 중 75개가 법령,조례에 의해 설치토록 규정 ⇒ 개최와 관계없이 폐지의 어려움
  - 정부 위원회 정비계획에 따라 1개 폐지, 8개 법령개정 건의
- 각종위원회 인력뱅크 운영
  - 각종 위원회 위원명단을 Pool 관리하여 신규·재 위촉시 활용
  - 여성인적자원의 관리 참여확대(사회복지과 협조)
- ▶ 장기적 운영계획으로 지속적 관심과 노력을 기울여 능률적이고 내실 있는 위원회가 될 수 있도록 최선의 노력 경주

## 2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	총무위원회	처리부서	회 계 과	처리결과	완료
<p><b>□ 시정 및 개선요구사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍면동 청사 신축 시 충분한 실용 공간 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 신축한 지현동주민센터와 산척면사무소는 최신 건축경향을 도입하여 미관적·생활환경적 측면에서 좋은 평가를 받을 수 있으나 내부 이용공간이 협소하여 집기류 배치 및 실용공간 확보에 어려움을 겪고 있음</li> <li>• 향후 읍면동 청사 신축시 외관뿐만 아니라 사무 특성을 고려하여 충분한 실용공간을 확보하고</li> <li>• LED 조명이 시설비는 높으나 유지관리 비용이 적으므로 건축단가가 높아지더라도 설계에 반영하기 바람</li> </ul> </li> </ul> <p><b>□ 처리결과 (또는 조치계획)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사중 읍면동 청사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신니면 청사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신니면 용원리 35-1번지 일원 / 지상2층, 연면적 1,491㎡</li> <li>- 2009. 9. 30 착공 / 현 공정 15%</li> </ul> </li> <li>• 연수동 주민센터 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연수동 529-1번지 일원 / 지상3층, 연면적 2,099㎡</li> <li>- 2009. 7. 1 착공 / 현 공정 15%</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 주민들의 문화·휴식·주민편의 공간으로 활용하고자 현상공모 실시</li> <li>○ 실시설계 단계 : 청사추진위원회 구성 운영으로 주민의견 반영</li> <li>○ 공사진행 과정 : 청사추진위원회 및 읍면동사무소와 지속 협의 반영</li> <li>○ LED 조명은 전면적 시행보다는 조도 등에 문제가 없는 일부 공간 실시</li> </ul>							

## 2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	총무위원회	처리부서	회 계 과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 산척면 사무소 하자보수 등 시행</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 면사무소앞 광장을 비롯하여 인터로킹으로 시공된 부분의 우수받이 부근에는 공사부실로 모두 지반침하가 발생하였으므로 하자보수하고</li> <li>• 건물 뒤편 수도는 오수 관로가 설치되어 있지 않아 사용된 물이 마당으로 흘러 우수관으로 흘러들어가게 되어 있는 바 수도 주변을 정비하여 오수관로를 통해 배수가 되도록 하기 바라며</li> <li>• 지붕에서 내려오는 홈통을 우수받이 덮개를 뚫어 연결하여 보기 흉하므로 분리하여 개선하기 바람</li> </ul> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div> <div>○ 산척면 청사 신축현황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위       치 : 충주시 산척면 송강리 1253-1번지 일원</li> <li>• 건축연면적 : 1,339.80㎡, 지상2층</li> <li>• 공   사   비 : 1,388백만원</li> <li>• 준   공   일 : 2008. 12. 29</li> <li>• 시   공   자 : 예당건설(주) 민경일</li> </ul> <div>○ 하자발생현황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보도블록 침하 : 5개소(하자보수 완료)</li> <li>• 바닥타일 들뜸 : 1개소(하자보수 완료)</li> <li>• 조경수 고사 : 2주(교체 완료)</li> <li>• 아스팔트 배수 불량 : 1개소(하자 보수 중)</li> <li>• 기타 하자발생이 예상되는 부분에 대하여 지속적으로 보강</li> </ul> </div> </div>							

## 산척면 청사 하자보수 현황사진

