

2014. 1. .
제185회 임시회

- 2013년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과

보 건 소

- 2013년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

보건위생과

연번	건명	추진부서	현재 진행상황	완료시기	비고
계	1 건				
	충주시노인전문병원 오수처리시설 개선	보건위생과	완료	2013. 11월	충무 위원회

※ 현재진행상황 : 완료, 추진중, 향후추진, 불가

-2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 보건위생과 담당자 : 정상구(☎850-3412)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 노인전문병원 개인오수처리시설 개선공사

- 시설 바닥면과 설치한 그레이팅 높이가 맞지 않으니 개선하기 바람
- 시설 주변 잔디식재가 불량 하고 구매가 맞지 않아 우천시 배수에 문제가 있을 것으로 예상되니 조치 바람.

현황·추진계획·처리결과


○ 오수처리시설 현황

- 공 사 명 : 충주시노인전문병원 개인오수처리시설 개선
- 소 재 지 : 충주시 동량면 충원대로 1398
- 처리용량 : 300m³/일
- 예 산 액 : 금440,000천원
- 준 공 일 : 2013. 10. 15.
- 처리항목 : 5개 항목(BOD, SS, T-N, T-P, 총대장균수)

○ 처리결과

- 오수처리시설 내부에 설치되어 있는 그레이팅면을 바닥면과 같은 높이로 일치시킴
 - 그레이팅 가이드를 낮추어 높이 조정
- 건물 외부 잔디 식재 및 바닥면 정리 완료
 - 건물 외부 구매정리 및 잔디 식재
 - 오수처리시설 출입구 바닥 돌 깔기 완료

사 진 대 지



조 치 전

위치

오수처리장 입구




조 치 후

위치

오수처리장 입구 잔디식재


사진대지



조 치 전

위치

후무산소기조



조 치 후

위치

후무산소기조